

检测报告

TEST REPORT

报告编号： QJ20181211-001

REPORT NO _____

项目名称： 仟净去离子水

ITEM _____

受检单位：

INSPECTED ENTTY _____

检测类别： 内部品质检测

TEST CATEGORY _____

报告日期： 2018年12月11日

DATE OF REPORT _____

东莞市仟净环保设备有限公司

DONHUAN QCLEAN ENVIRONMENTAI PROTECTION CO.LTD

检测结果

Testing Result

报告编号 (REPORT NO) : QJ20181211-001

基本信息:

Basic information

检测要素 Test Element	仟净去离子水	检测类别 Test Category	内部品质检测
受检单位 Inspected Entity	东莞仟净环保公司	地址 Address	仟净工厂
采样地点 Sampling Locations	去离子水车间	采样日期 Sampling Date	2018.12.11
采样人员 Sampling personnel	钟春生	生产批号 Production NO.	
检测项目 Test Items	外观、PH值、氯化物、浑浊度、蒸发后残渣、二氧化硅含量、电导率		
环境条件 Environmental conditions			
分析检测结果	分析项目	检测结果	计量单位
	PH值	6.5	-----
	外观	透明、清澈	
	氯化物	未检测出	ppm
	蒸发后残渣	0.3	Mg/100ML
	电导率	0.22	us/cm
	浑浊度	0.2	TE/F
	二氧化硅含量	0.02	Mg/L
备注 Notes	本检测结果只对送来样检测结果负责。		