

# 检测报告

## TEST REPORT

报告编号： QJ20250219

REPORT NO

项目名称： 工业蒸馏水

ITEM

检测类别： 品质检测

TEST CATEGORY

报告日期： 2025年2月19日

DATE OF REPORT

东莞市仟净环保设备有限公司

DONHUAN QCLEAN ENVIRONMENTAI PROTECTION CO.LTD



报告编号 (REPORT NO) : QJ20250219-01

采样人员	王委	生产批号	QJ250219001
采样地点	制水间	采样日期	2025. 2. 19
样品外观	液体	检测日期	2025. 2. 19

检测结果

检测项目	检验结果	备注
PH 值 ( 25°C )	8.5	在线检测
电阻率 ( 25°C MΩ .cm )	18MΩ .cm	在线检测
细菌总数, 个/ml	1/mL	
微粒 ( 直径 > 0.5μm , 粒/mL )	1/mL	
二氧化硅	<0.01mg/L	
可氧化物质[以(O)计]	0mg/L	
有机物 ( 以 COD 计 )	0.26 mg/L	
氯化物 Cl	<0.050 mg/L	
氟化物 F1	<0.050mg/L	
钠 Na	0.015mg/L	
铁 Fe	<0.1mg/L	
铜 Cu	<0.1mg/L	
钙 Ca	<0.1mg/L	
镁 Mg	<0.1mg/L	
锌 Zn	<0.1mg/L	
锰 Mn	<0.1mg/L	
硬度	0mg/L	

质监科: 

检验员: 

复核员: 



编写 (written by) : 汤军  
复核 (inspected by) : 汤军  
签发 (approved by) : 汤军 (授权签字人)  
签发日期 (date) : 2025-2-19



说明 (testing explanation)

1. 本报告只用于检测目的的范围。  
This report is only suitable for testing purposes
2. 本报告只对样品或采样分析结果负责。  
This results relate only to the items tested
3. 本报告涂改无效。  
This report shall not be altered
4. 本报告无本公司检测专用章、骑缝章无效。  
This report must have the special impression and measurement of HSJC
5. 未经本公司书面批准, 不得复制报告。  
This report shall not be copied partly without the written approval of HSJC
6. 本检测结果仅代表检测时的工况条件下项目检测。  
This test results only represent the test under the condition of the test

本机构通讯资料 (Contact of the HSJC)  
单位名称: 东莞市仟净环保设备有限公司  
联系地址: 东莞市万江区大汾工业区  
邮政编码: 52300  
联系电话: 0769-26380198  
传 真: 0769-27204233  
电子邮件: [qjhbsb@126.com](mailto:qjhbsb@126.com)  
网址: [www.qclean.com.cn](http://www.qclean.com.cn)

